

Nº 20200349

CERTIFICADO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Protecciones Ignifugas del Centro, S.L suministrador e instalador de materiales de protección pasiva contra incendios,

CERTIFICA:

Haber efectuado a CONSTRUCCIONES ECAY, S.L con C.I.F: B-31196033 domicilio en POL. AGUSTINOS C/ B EDIFI, LOS ACEBOS OFI 21, 31013 PAMPLONA, NAVARRA, la protección pasiva contra incendios de la obra "CENTRO DE DIA SITO EN ABLITAS, NAVARRA".

La estabilidad al fuego requerida es:

R-60.- Estructura metálica.

Para obtener dicha estabilidad se han realizado los trabajos detallados en Anexo 1, adjunto a este documento.

Ribaforada, 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PROTECCIONES
IGNIFUGAS DEL CENTRO, S.L

PROTECCIONES IGNIFUGAS DEL CENTRO, S.L

PROTECCIONES IGNIFUGAS DEL CENTRO, S.L

PROTECCIONES IGNIFUGAS DEL CENTRO, S.L

PROTECCIONES IGNIFUGAS DEL CENTRO, S.L

PROTECCIONES IGNIFUGAS DEL CENTRO, S.L

-ESTE CERTIFICADO INCLUYE DOS ANEXOS.

-ESTE CERTIFICADO SÓLO ES VÁLIDO SI SE ACEPTAN LAS CLAUSULAS DEL ANEXO.

ANEXO 1

DETALLE TÉCNICO DE LA PROTECCIÓN

ESTRUCTURA METALICA.

Ignifugaciones de estructura metálica mediante aplicación, de mortero vermiculita PERLIFOC HP, para obtener estabilidad al fuego R-60 han sido aplicados según las especificaciones que figuran en el informe del fabricante, PERLITA Y VERMICULITA, conforme al siguiente ensayo:

Según DITE ETA N° 18/0672.

(Se ha realizado la Protección Al Fuego indicada por la constructora)

Ribaforada 30 DE DICIEMBRE DE 2020

PROTECCIONES
IGNIFUGAS DELCENTRO, S.L.

Protecciones Ignifugas del Centro S.L. P 71014698

PP 948 833 308 / E 948 834 011
Calle Pio Baroja N°9 | Ribafroada | Navarra | C.P. 31550
info@picprotecciones.com | www.picprotecciones.com

ANEXO 3

CLAUSULAS

PRIMERA: Protecciones Ignifugas del Centro, S.L, no se hará responsable de los daños ocasionados al revestimiento por terceras personas ajenas a su plantilla.

SEGUNDA: así mismo, no se hará responsable de las consecuencias que puedan tener en caso de siniestro los daños en el revestimiento ocasionados por terceras personas, siempre y cuando, estos daños no se hayan puesto en conocimiento de PROTECCIONES IGNIFUGAS DEL CENTRO, S.L y hayan sido subsanados.

TERCERA: no se admitirán cambios en el proyecto de protección pasiva contra incendios una vez dados por buenos y entregados los trabajos por parte de PROTECCIONES IGNIFUGAS DEL CENTRO, S.L.

CUARTA: la firma de este documento por la parte contratante conlleva la aceptación de todas las cláusulas y el acuse de recibo del certificado.

QUINTA: Este certificado NO será valido en el caso de que:

- No se perciban la totalidad de los pagos por los trabajos realizados por PROTECCIONES IGNIFUGAS DEL CENTRO, S.L
- No se devuelvan debidamente firmadas por el cliente la copia del certificado y sus cláusulas.

SEXTA: En caso de incumplirse alguna de las cláusulas anteriores, PROTECCIONES IGNIFUGAS DEL CENTRO, S.L se reserva el derecho a revocar la validez de éste certificado, haciéndolo saber a la autoridad competente.

Ribaforada, 30 DE DICIEMBRE DE 2020

PROTECCIONES
IGNIFUGAS
DEL CENTRO S.L

PP. Juan Del Val
Calle Pío Baroja Nº 9 | Ribaforada | Navarra | C.P. 31550
info@picprotecciones.com | www.picprotecciones.com